違反対象物一覧表（千代田区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
昭和ビル	千代田区飯田橋1-12-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年5月27日	麹町消防署
横島ビル	千代田区神田佐久間町3-21-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年8月24日	神田消防署
中央経済社ビル第２別館	千代田区神田神保町1-35	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年9月11日	神田消防署
榎本一輝ビル	千代田区神田三崎町3-1-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年7月15日	神田消防署
カーサ九段坂	千代田区九段南3-8-14	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、地下1階「食彩料理　やま咲」	令和5年6月12日	麹町消防署
		避難施設避難障害物件存置	法8の2の4	屋外階段3階及び6階、6階踊場		
		防火設備閉鎖作動障害物件存置	法8の2の4	6階		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	連結送水管耐圧試験		
		厨房設備グリス除去装置未設置	条例3の2	地下1階「食彩料理　やま咲」		
サカイ末広ビル	千代田区外神田6-14-2	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体（6階及び8階部分を除く）	令和6年3月7日	神田消防署
東神田二丁目ビル	千代田区東神田2-6-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年9月3日	神田消防署

恩田ビル	千代田区六番町1−１	防火対象物点検未実施	法8の2の2−1	6階「株式会社ライラック」	令和5年3月28日	麹町消防署
Ｋ－ＰＬＡＺＡ	千代田区六番町1−7	自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17−1	地下1階通路	平成31年2月21日	麹町消防署