違反対象物一覧表（板橋区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
セゾンドプランタン	板橋区赤塚3-8-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年9月16日	志村消防署
水谷ビル	板橋区小豆沢1-23-10	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年3月27日	志村消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
サンハイツ上板ビル	板橋区上板橋3-5-1	火気使用設備等管理不適	条例3の2	2階「焼肉ギュービック上板橋店」無煙ロースターの排気ダクト内清掃不適	令和8年1月28日	板橋消防署
グランベール・ユーアイ	板橋区高島平1-42-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体（１階共用部及び２階から４階を除く。）	令和8年9月25日	志村消防署
黒田第３ビル	板橋区成増2-11-4	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和7年10月1日	志村消防署
水野ビル	板橋区成増2-20-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年9月3日	志村消防署
サンコーポ志村	板橋区東坂下1-12-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年7月16日	志村消防署
株式会社山本プレス製作所第一工場、第二工場	板橋区前野町2-2-7	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和8年8月20日	志村消防署