# 違反対象物一覧表（江戸川区）

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | 公表日 | 所轄消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 違反指摘事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等 | | |
| 株式会社天通<br>松島工場 | 江戸川区松島2-7-16 | 屋内消火栓設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和6年3月27日 | 江戸川消防署 |
| | | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | | |
| 株式会社<br>COCOLOCOMPANY<br>東京工場 | 江戸川区臨海町<br>3-6-1 | 屋内消火栓設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和7年7月15日 | 葛西消防署 |