

23 学校

【関連章第7章6】

事例1 「中学校の体育館から出火した火災」

出火時分 6月 3時ごろ
用途等 中学校 準耐火造 2/0 延 1,500 m²
防火管理 該当選任あり 消防計画あり
被害状況 建物半焼 1棟 1,000 m²等焼損
概要

この火災は、中学校の体育館から出火したものです。

出火原因は、体育館2階のクラブ室の小屋裏で、何らかの原因により電気配線が短絡して、出火したものです。

体育館に設置された自動火災報知設備の感知器が発報し、警備会社に入電したため、警備会社従業員が会社の固定電話から119番通報しました。

初期消火は実施されていません。

教訓等

この火災は、深夜で無人状態の中学校から出火した火災です。

長期間使用している電気設備機器等は、気が付かないうちに劣化が進み、場合によっては火災につながる危険性があるため、日頃から点検を行うことが大切です。

生徒が安心して学校生活を送れるよう、消防用設備等の点検と維持管理に努め、火災発生時には被害を最小限に抑えられるよう、自衛消防力の向上を図る必要があります。



写真 23-1 体育館の焼損状況



写真 23-2 クラブ室の状況