

26 倉庫

【関連章第7章8】

事例 「倉庫内に置かれた高圧洗浄機から出火した火災」

出火時分 9月 11時ごろ
用途等 複合用途（倉庫・住宅） 防火造 3/0 延 500 m²
防火管理 非該当
被害状況 建物部分焼 1棟 70 m²等焼損

概要

この火災は、倉庫内に付属している台所から出火したものです。

出火原因は、台所入口に置かれていた高圧洗浄機の電源コードが短絡し出火したものです。建物所有者が2階の自宅にいたところ、2回「ボン」という異音を聞き周囲を確認すると、1階倉庫のシャッター付近から白煙が出ているのを発見しました。

建物所有者は、倉庫へ向かうため屋外へ出たところで、配送に来ていた運送業者に119番通報を依頼し、依頼された運送業者は、倉庫から出ている煙を確認したため、会社の携帯電話で119番通報を行いました。

近隣の工場の従業員が火災を知り、周囲の従業員に消火器を持ってくるように指示し、合計22本の消火器で燃えている倉庫のシャッターへ向けて初期消火を実施しましたが、消し切ることはできませんでした。

教訓等

倉庫では、大量に物品を保管する状況なども考えられ、そのような状況で火の手が上がってしまうと、急激に火勢が増してしまうこともあります。そのため、自動火災報知設備等を設置するなど火災を早期に発見できる体制を整えることや、万が一火災が発生してしまった場合に備え、有効に消火できる体制を事前に構築しておくことが大切です。



写真 26-1 倉庫内の焼損状況



写真 26-2 台所付近の焼損状況