

5 ロウソク

【関連章第3章5】

事例 「アロマキャンドルの炎を消し忘れたために出火した火災」

出火時分 5月 11時ごろ

用途等 複合用途 耐火造 5/1 延 1,100 m²

防火管理 非該当

被害状況 建物ぼや1棟 内壁若干、布1等焼損

概要

この火災は、複合用途建物の2階ヨガスタジオから出火したものです。

出火原因は、従業員が木製台の上に置いたアロマキャンドルに火をつけた後、消し忘れたことでアロマキャンドルが徐々に溶け、木製台に敷かれていた布に火が接触し出火したものです。

従業員が出勤した際、木製台付近に燃えた跡があるのを発見しました。

発見した翌日に保険会社に火災があったことを伝え、消防署に通報するように促されたため、自身の携帯電話で119番通報しました。

教訓等

この火災は、アロマキャンドルの火を消すことを失念してしまったことや、周囲に可燃物が置いてあったことで火災になったものです。

裸火を使用する際は周囲の状況をよく確認し、その場から離れず、離れる場合は火を消しましょう。また、ロウソクやアロマキャンドルなど、火の近くに可燃物があると着火する危険性があるため、火の近くに可燃物を置かないよう心掛けましょう。



写真 5-1 木製台付近の焼損状況



写真 5-2 アロマキャンドルの状況