

5 ロウソク

【関連章第3章5】

事例 「アロマキャンドルの炎が藤かごに着火して出火した火災」

出火時分 3月 20時ごろ
用途等 共同住宅 耐火造 14/1 延 4,400 m²
防火管理 該当選任あり 消防計画あり
被害状況 建物ぼや1棟 棚1台、藤かご1個焼損
概要

この火災は、共同住宅の3階居室から出火したものです。

出火原因は、居住者が居室の棚中段に置かれたアロマキャンドルに火をつけ、家族と談笑していたところ、火が棚上段に置かれていた藤かごに接炎したため出火したものです。

居住者は自動火災報知設備が鳴動したため、周囲を確認すると、棚の上段に置かれた藤かごから炎が上がっているのを発見し、家族と協力してコップの水を汲みかけ初期消火を実施しました。

通報は、別住戸の居住者が自動火災報知設備の鳴動音を聞き、自身の携帯電話で119番通報しました。

教訓等

この火災は、アロマキャンドルの火が想定していたよりも伸びていたこと及びアロマキャンドルの上部に可燃物が置いてあったことで火災になったものです。

ロウソクやアロマキャンドルなどの炎の近くに可燃物を置くと、着火する危険性があるため、炎の近くに可燃物を置かないよう心掛けましょう。

また、裸火を使用する際は周囲の状況をよく確認し、その場から離れず、離れる場合は火を消しましょう。



写真 5-1 棚及び藤かごの焼損状況



写真 5-2 アロマキャンドルの状況