

19 飲食店

【関連章第7章2】

事例1 「飲食店でカセットボンベの処分中に出火した火災」

出火時分 10月 13時ごろ
用途等 複合用途（飲食店・事務所） 耐火造 10/2 延 5,000 m²
防火管理 該当選任あり 消防計画あり
被害状況 建物ぼや1棟 ごみくず若干等焼損 傷者3人
概要

この火災は、複合用途建物1階飲食店の厨房内から出火したものです。

出火原因は、店員がカセットボンベを廃棄するため、アイスピックでカセットボンベに穴を開けてガス抜きしていたところ、近くで使用していた大型ガスこんろの火にガスが引火し、出火したものです。

店員は、同僚が近くでカセットボンベの穴開け作業中に厨房内で炎が広がっているのを発見したため、アルミ製のボウルに水を汲み、初期消火を実施しました。

火災を発見した店員が初期消火後、自身の携帯電話から119番通報しました。

教訓等

この火災は、厨房内でカセットボンベの穴開け作業を行ったことで、噴出した可燃性ガスが滞留し、近くにあった大型ガスこんろの火に引火して出火しました。

スプレー缶を廃棄する際は、火気のない通気性の良い屋外で残存ガスがなくなるまで噴射し、各区市町村が指定するごみの分別方法を確認して廃棄しましょう。



写真 19-1 店内の状況



写真 19-2 カセットボンベの穴開け状況