

様式第 33 (第 62 条の 5 関係)

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(タンクの腐食防止等の状況)

年 月 日						
殿						
届 出 者						
住 所 (電話 )						
氏 名						
設置者	住 所	電 話				
	氏 名					
設 置 場 所						
タンクの呼称又は番号						
設置の許可申請年月日 年 月 日						
設置の許可年月日及び許可番号 年 月 日 第 号						
新基準適合年月日 年 月 日						
貯 蔵 最 大 数 量					k l	
* コーティング	種 類	1 ガラスフレークコーティング 2 エポキシ系塗装 3 タールエポキシ系塗装 4 その他( )				
タンク底部外面の腐食防止措置*	外 面 防 食 措 置	アスファルトサンド・電気防食・その他( )				
	雨 水 浸 入 防 止 措 置	適 ・ 否				
板 厚*	側板	設 計 板 厚	mm	板厚 底板	設 計 板 厚	mm
		直下	最小測定板厚平均値		mm	最小測定板厚平均値
	底板	測定板厚最小値	mm		測定板厚最小値	mm
補修・変形*	補 修 の 適 否		適 ・ 否			
	有 害 な 変 形 の 有 無		有 ・ 無			
不 等 沈 下 *		最大値のタンク直径に対する割合				
支 持 力 ・ 沈 下 *		平均沈下量 mm/年				
維持管理 体制	過去 3 年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生				有 ・ 無	
	過去 3 年間の消防法第 12 条第 2 項に基づく措置命令				有 ・ 無	
	消防法第 14 条の 2、第 14 条の 3 及び第 14 条の 3 の 2 の規定に関する違反				有 ・ 無	
	保安作業従業者に対する適切な教育訓練*				適 ・ 否	
	保安のための適切な巡視、点検*				適 ・ 否	
※ 受 付 欄		備 考				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。  
 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。  
 3 \*印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。  
 4 ※印の欄は、記入しないこと。