

JADCAスタンダード2018厨房版における
グリス除去装置等の清掃時期の判断要領

1 初回清掃時期の判断

新規使用開始の4か月後に特別点検（厨房排気設備診断士（※）が行う点検）を実施し、測定した油塵厚みから清掃時期を判断する。

ダンパー、ダクトの油塵堆積厚み100 μ mを清掃時期の基準とし、清掃時期の判断は次式により清掃頻度を求め、油塵の堆積厚み100 μ mの到達時期を予測し清掃時期とする。

$$\text{清掃頻度（月数）} = 100 \mu\text{m} / 1 \text{か月の堆積厚み}$$

$$1 \text{か月の堆積厚み} = \text{油の堆積厚み} / \text{清掃からの経過期間（月数）}$$

※厨房排気設備診断士・・・JADCAが実施する厨房排気設備診断士養成研修の修了者

2 次回清掃時期の判断

清掃時に、清掃前の油塵の堆積厚みを測定し、次回の清掃時期を判断する。

3 補足事項

- (1) 油塵の堆積厚みの測定は、JADCAスタンダード2018厨房版に定める方法による。
- (2) 使用開始4か月後の特別点検以降は、清掃と併せて特別点検を行う。
- (3) 清掃時期が1年を超える場合は、1年以内ごとに特別点検を行い、その都度清掃時期を判断する。