



電気製品の「小さなこげ跡」でもご相談ください！

「小さなこげ跡」でも偶然に消えただけで、
大きな火災になるかもしれません！



小さな
こげ跡

もしかしたら
大きな火災に



ブレーカーの小さなこげ跡

ブレーカーが燃えた火災

それぞれ違う事例ですが、同じ原因(接続ネジのゆるみ)です



テーブルタップのこげ跡



電気コードのこげ跡



コンセントのこげ跡

上の写真の例も、状況によっては大きな火災になることもあります

東京消防庁では電気製品の「小さなこげ跡」も火災として扱い、原因を調べて火災予防につなげています

電気製品の「小さなこげ跡」を見つけた場合は

東京消防庁ホームページ (<https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp>)
や東京消防庁公式アプリ内の東京消防庁版電気製品火災相談ガイドをご覧になるか、お近くの消防署にご相談ください。



右のQRコードを読み込むと、
東京消防庁版電気製品火災相談ガイドが見られます！
裏面にはフローチャートが書いてあります！



電気製品の「小さなこげ跡」を見つけた場合

こげ跡発見

119番
通報
してください

見える



ある



できない



ある



した



火が見えますか？

見えない

煙・臭い・発熱がありますか？

おさまった・今はない

電源を切るかプラグを抜いてください

できる

他に燃え移ったものはありますか？

ない

消火はしましたか？（水を掛けたり、踏みつけるなど）

おさまったのでしていない

発生している場所はどこですか？

東京都内

（稲城市と島しょ部は除く。）

東京都以外

お近くの消防署に
相談してください

お住まいの地域の消防
署に相談してください

お問合せ先 東京消防庁 東久留米 消防署 TEL: 042-471-0119 (内線610)