

点検シート


点検項目1 「建築物」

必要資機材：【点検用】記録用のカメラ又はカメラ機能付きスマートフォン、メジャー【臨時的対応用】立入禁止措置用資機材（ロープ、カラーコーン等）

1 点検方法

点検等に必要な資機材を用意し、以下の点検フローチャートに従って点検してください。該当する回答をチェックし、判定結果を確認してください。

2 点検フローチャート



3 点検等に係る解説

「大きなヒビや変形」とは以下のような状態です。建物倒壊危険があります。
○建物が傾いている。沈下している。
○大きなX字状のヒビ割れが多数あり、コンクリートの剥離も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。



X字状の大きなヒビの例

【出典】全国被災建築物応急危険度判定協議会 ○Q通信第8号

「可燃性蒸気が建築物内に流入するおそれ」とは建築物の地盤面から60cm以下の外壁等に破損がある状態のことです。ガソリン等から発せられる可燃性蒸気は、空気より重く低所に滞留しやすいため、このような破損箇所から建築物内に可燃性蒸気が流入すると火災危険があります。



販売室の窓が破損し可燃性蒸気の流入危険がある状況【出典】全国危険物安全協会