点検項目３－２ 「電気設備（ＰＯＳ等）」	必要資機材：【点検用】記録用のカメラ又はカメラ機能付きスマートフォン、メジャー

１　点検方法

点検等に必要な資機材を用意し、以下の点検フローチャートに従って点検してください。
該当する回答をチェックし、判定結果を確認してください。

２　点検フローチャート

Ｑ１　転倒等により破損したＰＯＳ等の電気設備が地盤面上６０ｃｍ以下にありますか？

- **□ない** → **判定１：○**　技術上の基準に適合
- **□ある** → **判定２：△**　当該電気設備の通電を止め、撤去すること。

凡例　○：技術上の基準に適合　△：臨時的対応で営業継続可能

ＰＯＳが転倒し破損した状況