

違反対象物一覧表（文京区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
白石ビル	文京区千駄木1-22-29	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年12月23日	本郷消防署
らーいん根津	文京区根津1-1-14	連結送水管未設置	法17-1	防火対象物全体	平成29年12月25日	本郷消防署
ソシアル広小路	文京区湯島3-35-10	防火管理者未選任 (再講習未修了)	法8-1	管理組合管理部分	平成30年2月9日	本郷消防署
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	連結送水管（耐圧試験）		
ウエノイレブン	文京区湯島3-41-12	スプリンクラー設備 一部未設置	法17-1	1階から11階	平成29年10月11日	本郷消防署