

違反対象物一覧表（千代田区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ストウビル	千代田区岩本町3-5-1	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年4月9日	神田消防署
T Y Dビル	千代田区内神田1-9-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年9月9日	神田消防署
日宝御茶ノ水Piccolo	千代田区神田駿河台 2-10-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年8月26日	神田消防署
お茶の水 a ビル	千代田区神田駿河台 2-10-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年7月7日	神田消防署
秋葉原ファーストビル	千代田区神田松永町 1番地	防火管理者未選任	法8-1	8階「MAP秋葉原」	令和4年2月2日	神田消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	8階「MAP秋葉原」		
		防災対象物品防災性能なし	法8の3-1	8階「MAP秋葉原」		
		自動火災報知設備 発信機視認障害	法17-1	8階「MAP秋葉原」		

原田ビル	千代田区神田三崎町 2-19-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年9月2日	神田消防署
古室ビル	千代田区外神田2-3-9	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年5月7日	神田消防署
成興ビル	千代田区外神田6-7-3	防火管理者未選任	法8-1	B1階「YANO'S GYM TOKYO」、3階から5階「PANDASTUDIO.TV」、6階「株式会社成興社」	令和5年1月5日	神田消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	B1階「YANO'S GYM TOKYO」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	B1階「YANO'S GYM TOKYO」、1、2階「株式会社花正」、3階から5階「PANDASTUDIO.TV」、6階「株式会社成興社」		
		防火管理業務不適 避難経路幅員不足	法8-1	1階「HANAMASA Plus湯島店」		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備感知器等一部未設置	法17-1	B1階「YANO'S GYM TOKYO」、3階から5階「PANDASTUDIO.TV」、6階「株式会社成興社」		
		自動火災報知設備その他指摘事項	法17-1	型式失効		

		自動火災報知設備 その他指摘事項	法17-1	警戒区域一覧図未掲出		
		誘導灯一部未設置	法17-1	B1階 「YANO'S GYM TOKYO」		
		誘導灯不点灯	法17-1	3階から5階 「PANDASTUDIO. TV」、6階 「株式会社成興社」		
東京質屋会館	千代田区西神田2-2-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和5年2月1日	神田消防署
K-PLAZA	千代田区六番町1-7	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管	平成31年2月21日	麴町消防署
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	地下1階通路		
		連結送水管 維持不適	法17-1	3階、4階、5階、6階、7階屋 外階段格納箱標識塗装による 視認障害		
		連結送水管 維持不適	法17-1	3階屋外階段格納箱 塗装による開閉不能		