

違反対象物一覧表（江戸川区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ニュー東京ビル	江戸川区南小岩8-15-16	防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分	平成29年5月9日	小岩消防署
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分		
		防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	1階及び3階の防火戸		
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	1階店舗入口		
		誘導灯不点灯	法17-1	4階及び5階のエレベーターホール、1階店舗入口		