

違反対象物一覧表（板橋区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
コーポラス稲垣 A・C	板橋区赤塚5-21-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年4月19日	志村消防署
コーポラス稲垣 B・D	板橋区赤塚5-21-13	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年4月19日	志村消防署
コバヤシユニオン 大原町倉庫	板橋区大原町45-1	屋内消火栓設備未設置	法17-1	2階部分	令和2年12月28日	志村消防署