

違反対象物一覧表（江東区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
三木ビル	江東区石島24-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年3月7日	深川消防署
ホームタウンハヤシ Ⅰ	江東区亀戸5-9-15	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年3月20日	城東消防署
ホームタウンハヤシ Ⅱ		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
門前仲町渡東ビル	江東区門前仲町 1-5-6	防火管理者未選任	法8-1	2階「漢方整体院 緑」	平成27年11月18日	深川消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	2階「漢方整体院 緑」		
		誘導灯未設置	法17-1	2階「漢方整体院 緑」 避難口誘導灯		