

違反対象物一覧表（江東区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ホームタウンハヤシⅠ ホームタウンハヤシ ホームタウンハヤシⅡ	江東区亀戸5-9-15	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年3月20日	城東消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
木場YビルⅢ	江東区木場5-2-2	防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	2階から7階の防火戸	平成29年4月28日	深川消防署
富岡Yビル	江東区富岡1-7-6	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	建物共有部分、4階「J」	平成29年4月28日	深川消防署
門前仲町渡東ビル	江東区門前仲町 1-5-6	防火管理者未選任	法8-1	2階「漢方整体院 緑」	平成27年11月18日	深川消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	2階「漢方整体院 緑」		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		誘導灯未設置	法17-1	2階「漢方整体院 緑」 避難口誘導灯		