

違反対象物一覧表（目黒区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ペナテス大岡山	目黒区大岡山1-4-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年3月4日	目黒消防署
メイツ中目黒	目黒区上目黒3-1-14	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	連結送水管耐圧試験	平成25年1月10日	目黒消防署
ハイツ第2目黒	目黒区下目黒2-21-24	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年2月19日	目黒消防署
青木ビル	目黒区自由が丘2-10-14	物件存置による火災予防支障	条例54-1	階段室内屋上出口踊場部分	平成25年1月23日	目黒消防署
長屋ビル	目黒区鷹番3-8-15	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年3月23日	目黒消防署
タケムラビル	目黒区中央町 1-4-13	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年4月2日	目黒消防署
E B I S U - b o r g	目黒区三田1-12-26	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年6月11日	目黒消防署
松月庵	目黒区目黒本町2-3-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年3月3日	目黒消防署