

### 違反対象物一覧表（港区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
深尾ビル	港区麻布十番1-4-5	屋内消火栓設備一部未設置	法17-1	地下1階増床部分	平成26年8月12日	麻布消防署
		屋内消火栓設備非常電源未設置	法17-1			
		屋内消火栓設備加圧送水装置設置位置不適	法17-1			
		自動火災報知設備発信機未設置	法17-1	地下1階増床部分		
桔梗ビル	港区新橋3-13-8	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、3階「AZI TO」	平成30年11月14日	芝消防署
新橋ランドビル	港区新橋4-24-7	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年5月25日	芝消防署
財界二世学院高輪三松ビル	港区高輪2-19-20	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年3月26日	高輪消防署
霞町コーポ	港区西麻布3-21-20	スプリンクラー設備未設置	法17-1	1 1階及び1 2階	平成26年10月30日	麻布消防署

麻布霞町マンション	港区西麻布4-1-1	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「再生骨材コンクリート普及連絡協議会」	平成26年12月22日	麻布消防署
		屋内消火栓設備一部未設置	法17-1	地下2階部分		
		屋内消火栓設備構造不適	法17-1	非常電源		
		放送設備未設置	法17-1			
		避難器具未設置	法17-1	地下1階及び地下2階「西麻布CLUBMUSE」		
		誘導灯位置不適	法17-1	地下1階及び地下2階「西麻布CLUBMUSE」		
古橋ビル	港区浜松町1-18-8	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年12月9日	芝消防署
バッカス第3ビル	港区浜松町1-27-10	避難器具・操作障害	法17-1	6階「パブクラブ・ベイストーリー」	平成26年1月27日	芝消防署
麻布ウィンテルビル	港区東麻布3-8-7	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和元年6月27日	麻布消防署
Triangle	港区南青山1-16-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年3月14日	赤坂消防署
ソレアード六本木	港区六本木3-3-17	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成30年9月12日	麻布消防署

三経28ビル	港区六本木3-10-9	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	12階「INFINITY」	平成30年5月30日	麻布消防署
		スプリンクラー設備ヘッド一部未設置	法17-1	1階ごみ置き場、5階「Club Lu Belle」南西側物入れ内		
		スプリンクラー設備・標識未設置	法17-1	送水口付近		
		自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	1階ごみ置き場、5階「Club Lu Belle」南西側物入れ内、5階「Club Lu Belle」南側エレベーター前		
		連結送水管・標識未設置	法17-1	送水口付近		
	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	4階「club 舞人」	令和2年1月30日		
	避難施設維持不適	法8の2の4-1	4階「club 舞人」屋外階段避難口前 物件存置による避難障害			
	屋内消火栓設備維持不適	法17-1	4階「club 舞人」箱固着による開放不能			
	スプリンクラー設備維持不適	法17-1	4階「club 舞人」北側エレベーター前 ヘッド周囲の天井による散水障害			
	誘導灯一部未設置	法17-1	4階「club 舞人」東西の通路への通路誘導灯			

		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分	令和2年2月26日		
		自動火災報知設備機能不良	法17-1	12階火災信号継続による音響装置遮断			
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、放送設備、誘導灯、連結送水管、非常コンセント設備			
KENTO' Sビル	港区六本木3-14-11	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	自家発電設備 (総合点検)	平成30年6月5日	麻布消防署	
カサグランデミワビル・日本華商会館	港区六本木7-5-11	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	地下1階「アメット」	平成24年10月4日	麻布消防署	
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	二酸化炭素消火設備（1階「ライフトラスト」駐車場）			
ミクニ六本木ビル	港区六本木7-8-8	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	平成25年4月8日	麻布消防署	