

違反対象物一覧表（渋谷区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
ヴィラメトロポリス	渋谷区神山町16-4	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年1月27日	渋谷消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2	所有者管理部分、2階「g a u' s」、2階「康三プロ株式会社」、2階「和食屋ともり」、3階「アイラッシュサロン カランテ」、4階「渋谷SWING」、4階「株式会社オルタナティブ・プランニング・サポート」		
		自動火災報知設備維持不適	法17-1	1階「フォルトゥナ渋谷店」、4階「渋谷SWING」感知器脱落		
		避難器具未設置	法17-1	2階、4階、6階		
		誘導灯一部未設置	法17-1	6階		
		防火管理者未選任	法8-1	2階「g a u' s」、2階「和食屋ともり」、3階「アイラッシュサロン カランテ」		
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	2階「g a u' s」、2階「和食屋ともり」、3階「アイラッシュサロン カランテ」		
笹塚総栄ビル	渋谷区笹塚1-56-10	スプリンクラー設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和元年11月7日	渋谷消防署

ローゼ青山ビル	渋谷区渋谷2-3-19	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年2月21日	渋谷消防署
グリーンビル	渋谷区渋谷3-15-5	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年10月23日	渋谷消防署
佐藤エステートビル	渋谷区渋谷3-18-5	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	8階「cafe croix」	平成27年9月16日	渋谷消防署
		誘導灯維持不適・不点灯	法17-1	8階「cafe croix」の避難口誘導灯		
		防火区画・防火戸機能不良	条例55の2	新館側の地下1階及び2～8階防火戸		
松濤EAST	渋谷区松濤1-4-8	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成27年2月10日	渋谷消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
テストビル	渋谷区神宮前3-22-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年4月13日	渋谷消防署
ジュビリープラザビル	渋谷区神宮前5-8-5	屋内消火栓未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年1月22日	渋谷消防署
リバーサイドビル	渋谷区広尾1-12-15	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年8月26日	渋谷消防署
代々木吉野ビル	渋谷区代々木1-58-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和元年10月29日	渋谷消防署