

違反対象物一覧表（品川区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
マグノリアハウス品川	品川区南品川4-1-9	屋内消火栓設備未設置	法17-1	1階、2階、3階、4階、5階	令和2年10月15日	品川消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年10月15日	