

違反対象物一覧表（新宿区）

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | 公表日 | 所轄消防署 |
|----------|--------------|------------------|----------|--|-------------|-------|
| | | 違反指摘事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等 | | |
| メイジャー神楽坂 | 新宿区岩戸町16 | スプリンクラー設備機能停止 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 平成25年11月25日 | 牛込消防署 |
| リスボンビル | 新宿区大久保2-32-3 | 自動火災報知設備感知器一部未設置 | 法17-1 | 4階「Aangan」南側ダクトスペース内 | 令和元年11月7日 | 新宿消防署 |
| | | 誘導灯不点灯 | 法17-1 | 4階「Aangan」店舗出入口 | | |
| | | 火気使用設備等位置不適 | 条例3の2 | 4階「Aangan」コンロ上部可燃物接近、4階「Aangan」天蓋可燃物接近 | | |
| | | 防火管理者未選任 | 法8-1 | 所有者管理部分、2階「Hari Libur 神楽坂店」 | | |
| | | 防火管理に係る消防計画未作成 | 法8-1 | 所有者管理部分、2階「Hari Libur 神楽坂店」 | | |
| | | 自衛消防訓練未実施 | 法8-1 | 所有者管理部分、2階「Hari Libur 神楽坂店」 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|-----------------------|----------|--|------------|-------|
| 三経第22ビル | 新宿区神楽坂1-10 | 統括防火管理者未選任 | 法8の2-1 | 防火対象物全体 | 令和元年10月10日 | 牛込消防署 |
| | | 全体の防火管理に係る 消防計画未作成 | 法8の2-1 | 防火対象物全体 | | |
| | | 消防用設備等点検未実施 | 法17の3の3 | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管 | | |
| | | 自動火災報知設備 発信機表示灯不点灯 | 法17-1 | 地下1階、1階、4階、6階 | | |
| | | 自動火災報知設備 発信機破損 | 法17-1 | 2階「Hari Libur 神楽坂店」 | | |
| | | 自動火災報知設備 発信機表示灯破損 | 法17-1 | 5階 | | |
| | | 自動火災報知設備 感知器一部未設置 | 法17-1 | 2階「Hari Libur 神楽坂店」 | | |
| | | 誘導灯不点灯 | 法17-1 | 6階避難口誘導灯 | | |
| 青柳LKビル | 新宿区神楽坂3-6 | 連結送水管未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 平成26年1月28日 | 牛込消防署 |
| | | 防火対象物点検未実施 | 法8の2の2-1 | 所有者管理部分、地下1、地下2階「バリラウンジ相席酒場」、8階「イリオス新宿歌舞伎町店」 | | |
| | | 避難施設避難障害 | 法8の2の4 | 屋外に至る避難口（1階）物件存置、屋外階段2階から7階物件存置 | | |

三経38ビル

新宿区歌舞伎町1-6-7

| | | |
|------------------|---------|--|
| 消火器一部未設置 | 法17-1 | 地下1階「バリラウンジ相席酒場」 |
| 自動火災報知設備一部未警戒 | 法17-1 | 地下1階「バリラウンジ相席酒場」、地下2階「バリラウンジ相席酒場」厨房、各個室、各スタッフルーム、パイプシャフト、南西側客席 |
| 自動火災報知設備発信機一部未設置 | 法17-1 | 地下1階「バリラウンジ相席酒場」 |
| 自動火災報知設備表示灯不点灯 | 法17-1 | 屋外階段6階 |
| 自動火災報知設備表示灯カバー脱落 | 法17-1 | 共用廊下1階 |
| 放送設備起動装置一部未設置 | 法17-1 | 地下1階「バリラウンジ相席酒場」 |
| 放送設備スピーカー一部未設置 | 法17-1 | 地下1階、地下2階「バリラウンジ相席酒場」 |
| 避難器具標識未設置 | 法17-1 | 地下2階「バリラウンジ相席酒場」 |
| 誘導灯一部未設置 | 法17-1 | 地下1階「バリラウンジ相席酒場」 |
| 誘導灯不点灯 | 法17-1 | 2階厨房前 |
| 消防用設備等点検未実施 | 法17の3の3 | 消火器、自動火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管 |

令和3年5月28日

新宿消防署

| | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------|----------|---------------------------------|------------|-------|
| | | 火気使用設備等構造不適 | 条例3の2 | 地下2階「バリラウンジ相席酒場」厨房・排気ダクト構造不適 | | |
| | | 火気使用設備等管理不適 | 条例3の2 | 地下2階「バリラウンジ相席酒場」厨房・グリス除去装置等清掃不適 | | |
| | | 火気使用設備等 転倒防止措置未実施 | 条例3の2 | 地下2階「バリラウンジ相席酒場」厨房 | | |
| 三経61ビル | 新宿区歌舞伎町1-9-5 | 防火対象物点検未実施 | 法8の2の2-1 | 所有者管理部分 | 平成29年10月5日 | 新宿消防署 |
| | | 消防用設備等点検未実施 | 法17の3の3 | 消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯 | | |
| | | 自動火災報知設備維持不適 | 法17-1 | 障害音響及び地区音響停止 | | |
| | | 自動火災報知設備一部未設置 | 法17-1 | 地下2階及び3階 | | |
| リカム3ビル | 新宿区歌舞伎町1-17-7 | 自動火災報知設備一部未設置 | 法17-1 | 5階飲食店倉庫、6階飲食店厨房及び客席 | 令和2年6月1日 | 新宿消防署 |
| | | 火気使用設備位置不適 | 条例3の2 | 5階飲食店及び6階飲食店の厨房設備天蓋に可燃物が接近 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------------------------|----------|--------------------------|------------|-------|
| 三経 27ビル | 新宿区歌舞伎町2-27-11 | 消防用設備等点検未報告 | 法17の3の3 | 避難器具 | 平成30年5月31日 | 新宿消防署 |
| | | 自動火災報知設備 感知器一部未設置 | 法17-1 | 地下1階電気室 | | |
| | | 自動火災報知設備 地区音響装置一部未設置 | 法17-1 | 地下1階、1階、6階 | | |
| | | 自動火災報知設備 感知器種別不適 | 法17-1 | 6階倉庫 | | |
| | | 放送設備未設置 | 法17-1 | 地下1階、2階、4階、 5階のテナント部分 | | |
| | | 避難器具一部未設置 | 法17-1 | 4階 | | |
| | | 誘導灯一部未設置 | 法17-1 | 2階、5階の階段通路誘導 灯 | | |
| 三経 82ビル | 新宿区歌舞伎町2-30-14 | 屋内消火栓設備維持不適 | 法17-1 | 地下2階、 表示灯不点灯 | 平成30年4月27日 | 新宿消防署 |
| | | 屋内消火栓設備維持不適 | 法17-1 | 地下1階、5階 表示灯脱落 | | |
| | | 防火対象物点検未実施 | 法8の2の2-1 | 3階「CHARMAN b y ACQUA」 | | |
| 新関ビル | 新宿区北新宿4-16-12 | 屋内消火栓設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 平成26年7月8日 | 新宿消防署 |
| | | 防火管理者未選任 | 法8-1 | 所有者管理部分 | | |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------------------|---------|-----------------------------------|-------------|-------|
| 石川ビル | 新宿区水道町1-23 | 防火管理に係る消防計画 未作成 | 法8-1 | 所有者管理部分 | 平成26年2月4日 | 牛込消防署 |
| 伊勢浪ビル | 新宿区高田馬場2-17-1 | 防火管理に係る消防計画 未作成 | 法8-1 | 1階「セブンイレブン高田馬場 駅前店」 | 平成26年12月10日 | 新宿消防署 |
| | | 避難器具一部未設置 | 法17-1 | 4階、5階、6階 | | |
| | | 誘導灯一部未設置 | 法17-1 | 1階北側、2階、3階、4階、6階 の避難口誘導灯 | | |
| | | 誘導灯位置不適 | 法17-1 | 1階南側避難口 | | |
| 春波ビル | 新宿区津久戸町4-3 | 避難施設避難障害 物件存置 | 法8の2の4 | 東側階段1～3階部分物件 存置 | 平成25年4月26日 | 牛込消防署 |
| | | 誘導灯維持不適 不点灯 | 法17-1 | 1階東側避難口、2階客 席、3階東側階段、トイレ 入口 | | |
| | | 消防用設備等点検未実施 | 法17の3の3 | 消火器、非常ベル、誘導灯 | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------|
| | | 火気使用設備等位置不適 | 条例8の2 | 2階東側階段部分 給湯機設置 | | |
| MY新宿第二ビル | 新宿区西新宿1-10-1 | スプリンクラー設備一部未 設置 | 法17-1 | 1階から9階及び地下5階から 地下3階 | 平成30年9月28日 | 新宿消防署 |
| | | 連結散水設備未設置 | 法17-1 | 地階 | | |
| ダイハンビルデンス | 新宿区西新宿7-10-12 | 避難器具・ 上階からの降下空間不足 | 法17-1 | 2階「焼肉もとやま」 | 平成27年1月5日 | 新宿消防署 |
| | | 火気使用設備等 排気ダクト保有距離不足 | 条例3の2 | 1階「黒門」 | | |
| 第2秋ビル | 新宿区西新宿8-15-12 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和2年4月30日 | 新宿消防署 |
| 西新宿TKビル | 新宿区西新宿8-19-2 | 防火管理者未選任 | 法8-1 | 1階「もうやんカレー」 | 平成27年12月14日 | 新宿消防署 |
| | | 防火管理に係る 消防計画未作成 | 法8-1 | 1階「もうやんカレー」 | | |
| 菅又ハウス | 新宿区百人町1-13-9 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和3年2月8日 | 新宿消防署 |