

違反対象物一覧表（新宿区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
メイジャー神楽坂	新宿区岩戸町16	スプリンクラー設備機能停止	法17-1	防火対象物全体	平成25年11月25日	牛込消防署
リスボンビル	新宿区大久保2-32-3	自動火災報知設備感知器一部未設置	法17-1	4階「Aangan」南側ダクトスペース内	令和元年11月7日	新宿消防署
		誘導灯不点灯	法17-1	4階「Aangan」店舗出入口		
三経第22ビル	新宿区神楽坂1-10	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	令和元年10月10日	牛込消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管		
		自動火災報知設備発信機表示灯不点灯	法17-1	地下1階、1階、4階、6階		
自動火災報知設備発信機破損	法17-1	2階				

		自動火災報知設備 発信機表示灯破損	法17-1	5階		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	2階		
		誘導灯不点灯	法17-1	6階避難口誘導灯		
青柳 L K ビル	新宿区神楽坂3-6	連結送水管未設置	法17-1	防火対象物全体	平成26年1月28日	牛込消防署
三経 3 8 ビル	新宿区歌舞伎町1-6-7	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、地下1、地下2階「バリラウンジ相席酒場」	令和3年5月28日	新宿消防署
		消火器一部未設置	法17-1	地下1階「バリラウンジ相席酒場」		
		自動火災報知設備 一部未警戒	法17-1	地下1階「バリラウンジ相席酒場」、地下2階「バリラウンジ相席酒場」厨房、各個室、各スタッフルーム、パイプシャフト、南西側客席		
		自動火災報知設備 発信機一部未設置	法17-1	地下1階「バリラウンジ相席酒場」		
		自動火災報知設備 表示灯不点灯	法17-1	屋外階段6階		
		自動火災報知設備 表示灯カバー脱落	法17-1	共用廊下1階		
		放送設備 起動装置一部未設置	法17-1	地下1階「バリラウンジ相席酒場」		

		放送設備 スピーカー一部未設置	法17-1	地下1階、地下2階「バリラ ウンジ相席酒場」		
		避難器具 標識未設置	法17-1	地下2階「バリラウンジ相席 酒場」		
		誘導灯 一部未設置	法17-1	地下1階「バリラウンジ相席 酒場」		
		誘導灯不点灯	法17-1	2階厨房前		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設 備、放送設備、避難器具、 誘導灯、連結送水管		
		火気使用設備等構造不適	条例3の2	地下2階「バリラウンジ相席 酒場」厨房・排気ダクト構 造不適		
		火気使用設備等管理不適	条例3の2	地下2階「バリラウンジ相席 酒場」厨房・グリス除去装 置等清掃不適		
		火気使用設備等 転倒防止措置未実施	条例3の2	地下2階「バリラウンジ相席 酒場」厨房		
三経61ビル	新宿区歌舞伎町1-9-5	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分	平成29年10月5日	新宿消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設 備、避難器具、誘導灯		
		自動火災報知設備維持不適	法17-1	障害音響及び地区音響停止		
		自動火災報知設備 一部未設置	法17-1	地下2階及び3階		

チェリービル	新宿区歌舞伎町1-12-5	防火管理業務不適 ・避難施設等	法8-1	屋内階段への物件存置の 繰り返し 所有者管理部分	令和3年8月30日	新宿消防署
三経27ビル	新宿区歌舞伎町2-27-11	消防用設備等点検未報告	法17の3の3	避難器具	平成30年5月31日	新宿消防署
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	地下1階電気室		
		自動火災報知設備 地区音響装置一部未設置	法17-1	地下1階、1階、6階		
		自動火災報知設備 感知器種別不適	法17-1	6階倉庫		
		放送設備未設置	法17-1	地下1階、2階、4階、 5階のテナント部分		
		避難器具一部未設置	法17-1	4階		
三経82ビル	新宿区歌舞伎町2-30-14	屋内消火栓設備維持不適	法17-1	地下2階、 表示灯不点灯	平成30年4月27日	新宿消防署
		屋内消火栓設備維持不適	法17-1	地下1階、5階 表示灯脱落		
石川ビル	新宿区水道町1-23	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成26年2月4日	牛込消防署
		防火管理に係る消防計画 未作成	法8-1	所有者管理部分		

伊勢浪ビル	新宿区高田馬場2-17-1	避難器具一部未設置	法17-1	4階、5階、6階	平成26年12月10日	新宿消防署
		誘導灯一部未設置	法17-1	1階北側、2階、3階、4階、6階の避難口誘導灯		
		誘導灯位置不適	法17-1	1階南側避難口		
春波ビル	新宿区津久戸町4-3	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、非常ベル、誘導灯	平成25年4月26日	牛込消防署
		火気使用設備等位置不適	条例8の2	2階東側階段部分給湯機設置		
滝沢68ビル	新宿区天神町68	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年10月12日	牛込消防署
ダイハンビルデンス	新宿区西新宿7-10-12	避難器具・上階からの降下空間不足	法17-1	2階「焼肉もとやま」	平成27年1月5日	新宿消防署
		火気使用設備等排気ダクト保有距離不足	条例3の2	1階「黒門」		
西新宿TKビル	新宿区西新宿8-19-2	防火管理者未選任	法8-1	1階「もうやんカレー」	平成27年12月14日	新宿消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	1階「もうやんカレー」		