

## 違反対象物一覧表（杉並区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
西横ビル	杉並区井草1-18-11	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年6月8日	荻窪消防署
COURT BINIGN	杉並区南荻窪2-27-16	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年8月5日	荻窪消防署