

## 違反対象物一覧表（杉並区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
井野ビル	杉並区阿佐谷南 3-37-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年5月28日	杉並消防署