

## 違反対象物一覧表（墨田区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
犬丸コーポ	墨田区石原2-2-12	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年8月12日	本所消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
弘福寺大雄寶殿	墨田区向島5-3-2	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年4月16日	本所消防署