

違反対象物一覧表（墨田区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
早川ビル	墨田区石原3-19-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年4月7日	本所消防署
大塚ビル	墨田区江東橋3-5-2	防火管理者未選任	法8-1	3階「One」、7階「茶筌」	令和4年7月27日	本所消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	3階「One」、7階「茶筌」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	3階「One」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2	所有者管理部分、3階「One」、7階「茶筌」		
		消火器一部未設置	法17-1	1、2階共用部		
		消火器型式失効	法17-1	3階「One」、7階「茶筌」、3階～7階共用部		

		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	5階受信機設置室内		
		避難器具標識未設置	法17-1	3階「One」バルコニー部分		
		誘導灯一部未設置	法17-1	7階「茶筌」避難口		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	連結送水管 (耐圧性能試験)		
マスカットビル	墨田区江東橋3-12-5	消火器型式失効	法17-1	2階～5階	令和4年8月22日	本所消防署
		避難器具未設置	法17-1	2階、3階		
サンパールビル	墨田区千歳2-6-4	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年2月17日	本所消防署
		自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体		
第二業平パークマン ション	墨田区業平1-22-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年4月14日	本所消防署
焼肉すみ屋	墨田区業平4-16-1	消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、非常ベル、 避難器具、誘導灯	令和4年8月17日	本所消防署

波むら	墨田区向島 2-15-8	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年11月4日	本所消防署
-----	-----------------	------------	-------	---------	-----------	-------