違反対象物一覧表(台東区)

防火対象物 の名称	防火対象物 の所在地	違反の内容			公 表	所 轄 消
		違反指摘事項	根拠法令等 の条項	違反の位置等	日	防 署
遠藤ビル	台東区浅草橋1-4-6	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和元年12月2日	浅草消防署
京成菊谷橋寮	台東区西浅草1-5-18	自動火災報知設備未設置	法17-1	地下1階、1階部分(1階シェ アハウス共用部分を除く)	令和5年3月27日	浅草消防署
アーバンハイツ根岸	台東区根岸5-20-9	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和6年7月16日	上野消防署