

違反対象物一覧表（台東区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
遠藤ビル	台東区浅草橋1-4-6	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和元年12月2日	浅草消防署
もつ焼き でん	台東区上野6-4-14	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年6月29日	上野消防署
AMSビル	台東区駒形2-1-13	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和4年1月5日	浅草消防署
鶯谷スカイマンション	台東区根岸1-6-10	自動火災報知設備未設置	法17-1	1階から3階部分	令和3年9月15日	上野消防署