

違反対象物一覧表（豊島区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
コミヤビルⅢ	豊島区北大塚2-6-4	防火管理者未選任	法8-1	1階「ゆる酒場」	令和3年11月15日	豊島消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	1階「ゆる酒場」		
		消火器未設置	法17-1	1階「ゆる酒場」		
佐川ビル	豊島区北大塚2-6-8	防火管理者未選任	法8-1	2階「Smooth」	令和3年5月6日	豊島消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	2階「Smooth」		
		避難施設避難障害	法8の2の4	2階廊下木製棚存置		
		防火管理者未選任	法8-1	3階「山崎指圧治療所」	令和3年7月16日	
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	3階「山崎指圧治療所」		

巢鴨S Yマンション	豊島区巢鴨1-18-8	統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体	令和2年1月6日	豊島消防署
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		防火管理者選解任未届	法8-2	所有者管理部分		
		連結送水管維持不適	法17-1	配管理設部から漏水		
		防火管理者未選任	法8-1	11階「株式会社テンネット」		
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	11階「株式会社テンネット」		
宝生第一ビル	豊島区巢鴨1-20-10	防火管理者未選任	法8-1	3階「オンタイム24株式会社」、 6階「株式会社アストラ」	令和3年5月26日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	3階「オンタイム24株式会社」、 6階「株式会社アストラ」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	3階「オンタイム24株式会社」、 4階「ジャストタウン」、6階「株 式会社アストラ」		
		自動火災報知設備 受信機型式失効	法17-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備 感知器未警戒	法17-1	3階「オンタイム24株式会社」の ミーティングルーム及び機材室		
		消防用設備点検未実施	法17の3の3	連結送水管（耐圧試験）		
		防火戸管理不適	条例55の2	5階階段室の防火戸自動閉鎖装置な し		

鈴越コーポ	豊島区巢鴨3-37-1	避難施設避難障害	法8の2の4	屋内階段2階、3階、4階物件存置	令和3年6月14日	豊島消防署
		自動火災報知設備型式失効	法17-1	防火対象物全体		
T T Aビル	豊島区高田3-11-18	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	3階「歩古ホール」、1階「韓国料理マニト高田馬場店」	令和3年9月8日	豊島消防署
10° CAFE	豊島区高田3-12-8	防火管理者未選任	法8-1		令和3年10月1日	豊島消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1			
		自衛消防訓練未実施	法8-1			
		消火器標識未設置	法17-1	各階		
		避難器具維持管理不適	法17-1	2階の避難器具 テーブル設置により使用不能		
		誘導灯不点灯	法17-1	各階の避難口誘導灯		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、避難器具、誘導灯		

池袋西口駅前 共同ビル	豊島区西池袋 1-13-8	避難器具未設置	法17-1	3階、5階「株式会社 C o o & R I K U 東日本」	令和4年12月16日	池袋消防署
花鳥風月ビル	豊島区西池袋1-44-10	消火器一部未設置	法17-1	3階「バーミエン」	令和3年10月1日	池袋消防署
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	7階「大盛株式会社」通路及び倉庫、地下1階「1003」洗面所前室		
		自動火災報知設備 発信機表示灯不点灯	法17-1	地下1階、1階、3階、4階、5階、7階		
		自動火災報知設備 感知器種別不適	法17-1	地下1階「1003」、3階「バーミエン」厨房		
		避難器具未設置	法17-1	4階		
		避難器具標識なし	法17-1	3階、5階、6階、7階、8階		
		避難器具一動作機能なし	法17-1	2階		
		避難器具操作障害	法17-1	2階「海峡K T V」 北側の窓側に造作物設置		
		避難器具維持管理不適	法17-1	3階架台本体の固定なし		
		誘導灯一部未設置	法17-1	3階「バーミエン」東側客室		

		誘導灯不点灯	法17-1	6階「狼友」避難口、7階A及び「大盛株式会社」避難口		
		防火管理に係る消防計画内容不適	法8-1	2階「海峡KTV」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	2階「海峡KTV」、3階「バーミエン」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「海峡KTV」、3階「バーミエン」		
		防火戸機能不良	条例55の2	2階「海峡KTV」防火戸自動閉鎖装置撤去		
小島ビル	豊島区東池袋1-2-4	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	令和4年6月22日	豊島消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体	平成29年5月30日	
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、6階「トサカモミジ」		
		防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	6階西側階段防火戸自動閉鎖装置撤去		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管		

三経33ビル	豊島区東池袋1-4-2	自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	8階倉庫	令和2年9月17日	豊島消防署
		火気使用設備等 維持管理不適	条例3の2	6階「トサカモミジ」 厨房天蓋の清掃不良		
		防火管理者未選任	法8-1	6階「トサカモミジ」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	3階「GENESIS」、6階「トサ カモミジ」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	3階「GENESIS」		
		スプリンクラー設備 散水障害	法17-1	6階「トサカモミジ」客席部分		
		自動火災報知設備 作動障害	法17-1	6階「トサカモミジ」客席部分		
タクトT・Oビル グローリア初穂池袋	豊島区東池袋1-28-1	防火管理者未選任	法8-1	3階「株式会社自然堂」	令和4年3月3日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	3階「株式会社自然堂」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	3階「株式会社自然堂」		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	3階「株式会社自然堂」居室内		

市川ビル	豊島区東池袋1-28-3	防火管理者未選任	法8-1	4階「Masala Hut池袋店」	令和3年5月13日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	4階「Masala Hut池袋店」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	地下1階「もうやんカレー」		
		避難施設避難障害	法8の2の4	5階階段物件存置		
		避難器具未設置	法17-1	4階「Masala Hut池袋店」		
		避難器具一動作機能なし	法17-1	3階「麻雀スマイル」		
		誘導灯未設置	法17-1	地下1階「もうやんカレー」避難口		
		防火戸管理不適	条例55の2	2階「如月桃花」防火戸へ木製装飾 取付、4階「Masala Hut 池袋店」防火戸自動閉鎖装置なし		
第一坂田ビル	豊島区東池袋1-13-10	火気使用設備等位置不適	条例3の2	1階「ばんから池袋東口店」厨房 フード内の可燃物離隔距離不足	令和2年5月7日	豊島消防署
東池袋ダイヤ マンション	豊島区東池袋2-21-3	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分、1階「佐藤愛犬病 院」	令和2年3月2日	豊島消防署
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分、1階「佐藤愛犬病 院」		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		

		全体の防火管理に係る 消防計画内容不適	法8の2-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備 維持不適	法17-1	火災信号継続による音響装置遮断		
ライズシティ池袋	豊島区東池袋 4-5-1・2	防火管理者未選任	法8-1	地下1階「chouette nao」、1階 「BATON」	令和4年6月27日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	1階「BATON」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	地下1階「chouette nao」、 「生蕎麦浅野屋」、1階「BATON」		
		火気使用設備等位置不適	条例3の2	1階「BATON」厨房天蓋内の照 明器具（可燃物）離隔距離不足		
長岡ビル	豊島区南池袋2-16-1	防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	1階「みつぼ池袋店」	令和3年6月14日	豊島消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、避難器具、誘導灯		
ビジネスヴィップ 池袋	豊島区南池袋3-13-7	防火管理者未選任	法8-1	共同住宅部分	令和3年7月19日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	共同住宅部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		

		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
ファースト日野ビル	豊島区南池袋3-18-30	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年5月27日	豊島消防署
OKビル	豊島区南池袋3-18-35	屋内消火栓設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年9月30日	豊島消防署
サンユース 第二本社ビル	豊島区南大塚3-45-5	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成31年4月10日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		防火管理者選解任未届	法8-2	1階「CONA PIZZA&WINE」	令和2年1月28日	
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	1階「CONA PIZZA&WINE」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	1階「CONA PIZZA&WINE」		

T J 大塚ビル	豊島区南大塚3-50-3	火気使用設備等位置不適	条例3の2	1階「CONA PIZZA&WINE」 可燃物の離隔距離不足（天蓋内の電気コード及びカバー）	令和4年10月26日	豊島消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、地下1階「スナック恵」、4階「ナルシス鍼灸整骨院」		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	地下1階階段室		
		避難器具一部未設置	法17-1	2階		
		火気使用設備等位置不適	条例3	1階「CONA PIZZA&WINE」 可燃物の離隔距離不足（ピザ窯前面の冷蔵庫、掛け時計等）		
新生会Bブロックビル	豊島区南大塚3-53-5	統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体	令和4年9月20日	豊島消防署
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
アートコミュニケーション銀座目白ビル	豊島区目白2-20-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年6月8日	豊島消防署