

違反対象物一覧表（豊島区）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
東京ゲストハウス	豊島区上池袋1-11-1	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年3月5日	豊島消防署
佐川ビル	豊島区北大塚2-6-8	防火管理者未選任	法8-1	2階「Smooth」	令和3年5月6日	豊島消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	2階「Smooth」		
		避難施設避難障害	法8の2の4	2階廊下木製棚存置		
北大塚ビル	豊島区北大塚2-8-8	防火管理者未選任	法8-1	1階「太陽のトマト麺大塚店」	令和2年7月9日	豊島消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	1階「太陽のトマト麺大塚店」		
KYビル	豊島区北大塚2-14-2	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	1階「プロント大塚店」	令和2年8月6日	豊島消防署
モスバーガー巣鴨店	豊島区巣鴨1-2-2	防火管理者未選任	法8-1	防火対象物全体	令和元年7月30日	豊島消防署
		防火管理に係る消防計画未作成	法8-1	防火対象物全体		

巢鴨S Yマンション	豊島区巢鴨1-18-8	統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体	令和2年1月6日	豊島消防署
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		防火管理者選解任未届	法8-2	所有者管理部分		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分		
		屋内消火栓設備維持不適	法17-1	ポンプ機能不良		
		連結送水管維持不適	法17-1	配管理設部から漏水		
		防火管理者未選任	法8-1	11階「株式会社テンネット」		
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	11階「株式会社テンネット」		
巢一会館	豊島区巢鴨1-18-9	防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	2階「焼肉食堂楽」	令和3年1月14日	豊島消防署
		避難器具 ベランダ物 件存置による使用障害	法17-1	2階「焼肉食堂楽」		
		防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分、3階「オンタイム 24株式会社」、4階「ジャストタ ウン」、6階「株式会社アストラ」		

宝生第一ビル	豊島区巢鴨1-20-10	防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分、2階「アスト薬局 巢鴨店」、3階「オンタイム24株 式会社」、4階「ジャストタウ ン」、6階「株式会社アストラ」	令和3年5月26日	豊島消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	3階「オンタイム24株式会社」、 4階「ジャストタウン」、6階「株 式会社アストラ」		
		自動火災報知設備 受信機型式失効	法17-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備 感知器未警戒	法17-1	3階「オンタイム24株式会社」の ミーティングルーム及び機材室		
		消防用設備点検未実施	法17の3の3	連結送水管（耐圧試験）		
		防火戸管理不適	条例55の2	5階階段室の防火戸自動閉鎖装置な し		
洋ビル	豊島区巢鴨3-14-17	防火管理者未選任	法8-1	1階「栃の木や」	令和元年7月30日	豊島消防署
		自衛消防訓練未実施	法8-1	1階「栃の木や」		
鈴越コーポ	豊島区巢鴨3-37-1	避難施設避難障害	法8の2の4	屋内階段2階、3階、4階物件存置	令和3年6月14日	豊島消防署
		自動火災報知設備型式失効	法17-1			
		消防用設備等点検未報告	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、誘導灯		
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	2階「しょうちゃん」		

ウエストコア	豊島区西池袋 1-39-1	防火対象物点検未報告	法8の2の2-1	2階「しょうちゃん」	令和元年12月3日	池袋消防署
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	屋上エレベーター機械室		
		火気使用設備等位置不適	条例19	2階「しょうちゃん」 炭焼き器具が可燃物に接近		
三経33ビル	豊島区東池袋1-4-2	全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体	平成29年5月30日	豊島消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、6階「トサカモミジ」		
		防火設備閉鎖作動障害	条例55の2	6階西側階段防火戸 自動閉鎖装置撤去		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管		
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	8階倉庫		
		火気使用設備等 維持管理不適	条例3の2	6階「トサカモミジ」 厨房天蓋の清掃不良		
		防火管理者未選任	法8-1	6階「トサカモミジ」	令和2年9月17日	
		自衛消防訓練未実施	法8-1	3階「GENESIS」、6階「トサカモミジ」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	3階「GENESIS」		

		スプリンクラー設備 散水障害	法17-1	6階「トサカモミジ」客席部分		
		自動火災報知設備 作動障害	法17-1	6階「トサカモミジ」客席部分		
市川ビル	豊島区東池袋1-28-3	防火管理者未選任	法8-1	4階「Masala Hut池袋店」	令和3年5月13日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	4階「Masala Hut池袋店」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	所有者管理部分、地下1階「もうやんカレー」、1階「油そば春日亭東池袋店」、「サロンドアート」、2階「如月桃花」、3階「麻雀スマイル」、4階「Masala Hut池袋店」		
		避難施設避難障害	法8の2の4	5階階段物件存置		
		避難器具未設置	法17-1	4階「Masala Hut池袋店」		
		避難器具一動作機能なし	法17-1	3階「麻雀スマイル」		
		誘導灯未設置	法17-1	地下1階「もうやんカレー」避難口		
		防火戸管理不適	条例55の2	2階「如月桃花」防火戸へ木製装飾取付、4階「Masala Hut池袋店」防火戸自動閉鎖装置なし		

東靖ビル	豊島区東池袋1-8-7	統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体	令和2年1月23日	豊島消防署
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
第一坂田ビル	豊島区東池袋1-13-10	火気使用設備等位置不適	条例3の2	1階「ばんから池袋東口店」厨房 フード内の可燃物離隔距離不足	令和2年5月7日	豊島消防署
モスバーガー 池袋東店	豊島区東池袋1-32-5	自衛消防訓練未実施	法8-1	防火対象物全体	令和3年5月11日	豊島消防署
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	防火対象物全体		
		消火器標識なし	法17-1	防火対象物全体		
		火気使用設備等構造不適	条例3の2	厨房設備の天蓋未設置		
東池袋ダイヤ マンション	豊島区東池袋2-21-3	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分、1階「佐藤愛犬病院」	令和2年3月2日	豊島消防署
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分、1階「佐藤愛犬病院」		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		

		全体の防火管理に係る 消防計画内容不適	法8の2-1	防火対象物全体		
		自動火災報知設備 維持不適	法17-1	火災信号継続による音響装置遮断		
大同ビル	豊島区南池袋2-33-6	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年6月12日	豊島消防署
ファースト日野ビル	豊島区南池袋3-18-30	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和2年5月27日	豊島消防署
サンユース 第二本社ビル	豊島区南大塚3-45-5	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分	平成31年4月10日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
T J 大塚ビル	豊島区南大塚3-50-3	防火管理者選解任未届	法8-2	1階「CONA PIZZA&WINE」	令和2年1月28日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	1階「CONA PIZZA&WINE」		
		防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	1階「CONA PIZZA&WINE」		

		火気使用設備等位置不適	条例3の2	1階「CONA PIZZA&WINE」 可燃物の離隔距離不足（天蓋内の電気コード及びカバー）		
長岡ビル	豊島区南池袋2-16-1	防火管理者未選任	法8-1	所有者管理部分、1階「みつぼ池袋店」	令和3年6月14日	豊島消防署
		防火管理に係る 消防計画未作成	法8-1	所有者管理部分、1階「みつぼ池袋店」		
		自衛消防訓練未実施	法8-1	所有者管理部分、1階「みつぼ池袋店」		
		統括防火管理者未選任	法8の2-1	防火対象物全体		
		全体の防火管理に係る 消防計画未作成	法8の2-1	防火対象物全体		
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、避難器具、 誘導灯		
		火気使用設備等構造不適	条例3の2	1階「みつぼ池袋店」焼き場の排気ダクト構造不適		
		火気使用設備等 維持管理不適	条例3の2	1階「みつぼ池袋店」厨房のグリスフィルター清掃不良		
アートコミュニケーション銀座目白ビル	豊島区目白2-20-5	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年6月8日	豊島消防署