

違反対象物一覧表（清瀬市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
コーポ金子	清瀬市下宿 1-132・133-3	自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年9月27日	清瀬消防署
オリエンタルビル	清瀬市松山1-12-15	誘導灯一部未設置	法17-1	地下1階「わんだん邸」	令和4年12月20日	清瀬消防署
		消防用設備等点検未実施	法17の3の3	消火器、自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管		