

### 違反対象物一覧表（小平市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
カミデビル	小平市学園西町 2-13-37	誘導灯未設置	法17-1	2階「真能クリニック」避難口誘導灯	平成30年10月3日	小平消防署