

違反対象物一覧表（国立市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
有限会社アデナウ (倉庫)	国立市谷保6-24-18	屋内消火栓設備未設置 自動火災報知設備未設置	法17-1	防火対象物全体	令和3年4月22日	立川消防署