

## 違反対象物一覧表（武蔵野市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
吉祥寺モトハシビル	武蔵野市吉祥寺本町 1-32-9	火気使用設備等構造不適	条例3の2	地下1階「ALVORADA」 厨房のグリス除去装置未設置	平成30年2月9日	武蔵野消防署