

違反対象物一覧表（西東京市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
第二清水ビル	西東京市ひばりが丘北 3-3-14	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	3階「ツーステージ」	平成26年5月29日	西東京消防署
ドルメンひばりが丘	西東京市ひばりが丘北 3-3-29	火気使用設備等構造不適	条例3の2	1階「Natural Base」厨房排気ダクトのグリス除去装置未設置	令和元年10月1日	西東京消防署