

違反対象物一覧表（西東京市）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
カスヤビル	西東京市ひばりが丘 1-4-5	避難器具未設置	法17-1	2階部分	令和3年8月31日	西東京消防署
		誘導灯未設置	法17-1	3階階段部分の 階段通路誘導灯		
第一清水ビル	西東京市ひばりが丘北 3-3-14	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	2階「ローブひばりヶ丘 店」	令和3年12月6日	西東京消防署
		消火器未設置	法17-1	2階		
		消火器標識未設置	法17-1	3階		
		自動火災報知設備感知器 一部未設置	法17-1	2階「ローブひばりヶ丘 店」更衣室		
		避難器具未設置	法17-1	2階		
		避難器具標識未設置	法17-1	3階		
		誘導灯未設置	法17-1	3階から4階にかけての 階段		

第二清水ビル	西東京市ひばりが丘北 3-3-14	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	3階「ツーステージ」	平成26年5月29日	西東京消防署
ドルメンひばりが丘	西東京市ひばりが丘北 3-3-29	火気使用設備等構造不適	条例3の2	1階「Natural Base」厨房排気ダクトの グリス除去装置未設置	令和元年10月1日	西東京消防署
鎌田・竹内共同ビル	西東京市富士町 4-17-6	防火対象物点検未実施	法8の2の2-1	地下1階「魚鶏ばちばち」、 「レンタルスタジオ CRUCIAL」、2階「スナック 沙莉」	令和5年1月16日	西東京消防署
		火気使用設備等 グリス除去装置未設置	条例3の2	地下1階「魚鶏ばちばち」		
		火気使用設備等 火炎伝送防止装置未設置	条例3の2	地下1階「魚鶏ばちばち」		
JUN谷戸ハイツ	西東京市谷戸町 1-23-7	避難施設の火災予防支障	条例54条	1階屋外階段部分物件存置	令和3年9月16日	西東京消防署
		自動火災報知設備 感知器一部未設置	法17-1	1階「ひばりファーマシー 薬局」休憩室、「カイセイ 調剤薬局ひばりが丘店」事 務室		
		自動火災報知設備 受信機警戒区域一覧図未設 置	法17-1	1階共用廊下		
		非常ベル表示灯不点灯	法17-1	2階～5階の共用廊下内南 側及び北側の表示灯		

避難口誘導灯不点灯

法17-1

1階「ひばりファーマシー
薬局」、「セオサイクルひ
ばりが丘店」の避難口