

令和5年度 自衛消防活動審査会 質疑・回答一覧（令和5年9月5日現在）

番号	質疑	回答
1	行動要領で、行動要領以外の行動をしたら、加点があるのか？	一概にすべての行動が加点されるとは限りませんが、行動要領を基準に審査員がより安全、確実に行われた行動と判断した場合は、加点される可能性があります。
2	開始時の整列後の行動について 防災センターに移動する際は、歩いて(行進して)いるが、走ってもよいか？	操法 DVD のとおり、走らず、歩いて(行進して)、防災センターへ向かってください。
	プラカードの用紙について 指定はあるか？	配布資料のとおり、縦18cm×横46cmの大きさのみ指定します。そのほか用紙の素材、色等の指定はありません。
3	指揮者の放送要領で、最初に「こちらは防災センターです」等とつけてもよいか？	つけても構いません。しかし、配布資料の「行動要領」に記載されている内容(文言)は盛り込んでください。(一言一句同じである必要はありません)
4	受付開始時間について 後半の隊は「9時30分～」となっているが、9時30分から何時までが受付時間なのか？	最終の受付時間は設けません。参加隊の実施順を考慮し、遅れないよう配慮してください。
5	受信盤の指さし呼称について 行動要領の DVD では、上から手を出していたが、下から出してもよいか？	下から手を出しても構いません。
6	消火器の搬送方法について 転倒した場合に、すぐ手をつけるように、片手で搬送するように指導しているが、片手でもよいか？	片手でも構いません。各事業所で指導している方法で搬送してください。1番員と2番員の持ち方(搬送方法)は統一してください。

7	1隊にかかる概ね時間は？	概ね1隊7分(開始～次隊開始まで)と考えています。進行状況により前後する場合がありますので、進行状況を随時、確認してください。
	受付から撤収までの流れは？	受付⇒プラカード作成⇒準備⇒審査開始・終了⇒ホース撤収(簡易はホース撤収なし)⇒マイクロバス(冷房車)へ移動してください。
8	次隊の消火栓準備について ホースの設定やバルブ操作等、どこまで触れてよいのか？	制限は設けません。自隊のホース、ノズルは事前に確認してください。バルブについては、確実に閉鎖していることを確認してください。
9	各質問の内容を共通認識としてわかるようにして頂きたい。	適宜、新宿消防署HPに掲示していきます。
10	行動要領の変更について 令和4年度より細かい内容も含めて、変更した部分はあるか？	<p>行動要領について、基本的に令和4年度から変更した部分はありません。</p> <p>なお、軽微な内容として以下のとおり見直しています。</p> <p>1、「放水開始」の項目の「指揮者」位置について、厳密な立ち位置を求めないことから「概ね右前方2mの位置」としました(当日、立ち位置の表示ありません)</p> <p>2、各セリフについて、助詞(てにをは)を一部修正しました。令和5年度の行動要領を参考にしてください。行動要領と一言一句同じであることは求めません。(質疑番号3と同様)</p>
11	2番員の消火栓のホース確保の仕方について、行動要領の DVD はまだ見ていたが、頭の上から回すのはよいのか？	上から回しても構いません。その場合、2番員の余長ホースの取り方に注意してください。

12	消火栓の準備 指揮者の立ち位置について 「指揮に便利な位置へ移動し、1、2番員の操作状況を監視する」	行動要領には「概ね3m前方」と記載していますが、本番も明確な位置表示はしませんので、目的を踏まえた監視ができる範囲で、標的側へ近づいても構いません。(3m+2~3歩程度)
13	ホース延長 2番員のホース確保姿勢について	行動要領のとおり、「ホースは必ず腰に当て、ひっぱりを防止する姿勢をとる」。また、確保する際は「左足」を前に出してください。 屋内消火栓から2番員の腰までの間は、少しホースに余裕を持たせてください(ホースを張りすぎないように確保する)
14	注水 1番員のホース延長後の注水位置について	行動要領のとおり、「停止線を越えない」でください。 初期消火時も同様とし「足及び消火器は、停止線を越えない」でください。※停止線に足や消火器がかかっても、減点対象となります。 「放水やめ」以後は、火災による危険がなくなったと想定して、停止線を越えても、減点の対象とはしません。
15	ホースに複数の穴が空いた場合の処置はどうか？	漏水箇所が複数発生している場合は、1カ所のみ対応してください。すべてに対応する必要はありません。
16	放水停止 1番員の排水後の筒先を持つ位置について	動画資料では筒先の根元を持っていますが、行動要領のとおり、「筒先の先端(開閉ノズルのあたり)」を右手で持ってください。
17	収納 消火栓収め後の集合位置について	行動要領のとおり、「屋内消火栓の開始線」に移動してください。 (屋内消火栓の側方)
18	防災センターから1、2番員が消火器の場所に移動する際は、うしろや椅子の間から移動してもいいのか？	椅子や机にぶつからなければ、問題ありません。手足の動きは気を付けてください。

19	防災センター内での動きについて	スペースが限られているため、回れ右ができない場合等は、規律よく動けば問題ありません。
20	電話及び無線機の声の大きさについて	電話や館内放送は、普段通りの声の大きさが構いませんが、審査員に聞こえる大きさにしてください。 簡易型の無線機は、少し大きな声で話さないと、ききとりづらい場合があります。また、トークボタンを押して一呼吸おいてから話すようにすると、音声の頭切れが起きず聞き取りやすくなります。
21	避難誘導の位置について	避難誘導の位置は、映像資料同様に本番もカラーコーン等で明示します。防災センターから見てコーンの左側に立ち、火点側から防災センター側に誘導するように行ってください。 なお、一般及び警備の部は、2レーン(AとB)あるため、誘導位置を間違えないように注意してください。
22	ホース撤収について	ホース撤収時は、指揮者はホース筒先部分、1番員はホース結合部分、2番員は屋内消火栓正面に移動してください。 また、ホースを撤収(移動)させる際は、停止線等の表示テープを巻き込まないよう配慮をお願いします。
23	会場での更衣について	男性は、会場東側(マイクロバス付近)に更衣用テントを設営しますので、利用してください。女性は、会場東側管理棟の女性更衣室を利用してください。男性更衣用テントおよび女性更衣室は <u>どちらも十分な広さはありませんので、可能な限り、審査ができる服装での来場をお願い致します。</u>

24	会場のトイレについて	<p>会場(野球場)周囲に2カ所公衆トイレがあります。</p> <p>1、会場西側のポンプ車が駐車している付近(周囲にホースがあるので注意してください)</p> <p>2、会場北側の事業所受付の出入口から出て、北に50mほど進んだところ</p> <p>女性トイレは、管理棟の女性更衣室横にあります。</p>
25	参加隊待機場所テントについて	<p>テントの個数、大きさ、椅子の個数には限りがありますので、各参加隊で譲り合って使用して頂くなど、ご配慮頂けたらと思います。また、1塁側、3塁側ベンチへの立ち入りはご遠慮ください。</p>
26	表彰式の参加隊について	<p>熱中症予防の観点から、<u>表彰式は、各区分の優勝、準優勝、3位、入賞隊(一般2隊及び警備2隊)の隊のみ参加して頂きます。他の隊は、見学等して頂いて構いませんが、強制するものではありません。</u></p> <p>また、随時、本部テント裏に、審査結果を掲示していきます。<u>自隊の審査終了後、会場にとどまる必要はありませんが、全体の審査終了が近づくタイミングで、一度、審査結果状況を確認して頂きたいと思</u> <u>います。</u></p> <p>※入賞隊について</p> <p>…事前説明会では、「アナウンスによる発表のみ」としていましたが、<u>入賞隊につきましても表彰を行います。表彰基準として、出場隊の上位30%を基本としていますので、今回は「一般の部」2隊と「警備の部」2隊を入賞隊とします。(女性の部、簡易の部は優勝から3位までとし、入賞隊はありません)</u></p>

27	熱中症対策について	当日、気温が高いことが予想されますので、各自で飲料水を準備して頂く等、熱中症予防に配慮してください。
----	-----------	--