

職場の自主点検を実施し火災を未然に防ぎましょう。～防火防災管理の実践～



火災をおこさないためには、
普段から自主検査を行うことが必要です。
自主検査表を作成し、毎日、職場を
チェックしましょう。

自主検査

<自主検査表で毎日チェック>

日	曜日	ガス器具のホースの老化・損傷	電気器具の配線の老化・損傷	火気設備・器具の状況	吸殻の処理	終業時の火気の確認	倉庫等の施錠管理	避難口・廊下の避難障害	防火戸の閉鎖確認
1	月	○	○	○	○	○	○	○	○
2	火	○	○	○	○	○	○	○	○
3	水	○	○	○	○	○	○	○	○
4	木	○	○	○	○	○	○	○	○
5	金	○	○	○	○	○	○	○	○
6	土	○	○	○	○	○	○	○	○
7	日	○	○	○	○	○	○	○	○
8	月	○	○	○	○	○	○	○	○
9	火	○	○	○	○	○	○	○	○
10	水	○	○	○	○	○	○	○	○
11	木	○	○	○	○	○	○	○	○
12	金	○	○	○	○	○	○	○	○
13	土	○	○	○	○	○	○	○	○
14	日	○	○	○	○	○	○	○	○
15	月	○	○	○	○	○	○	○	○
16	火	○	○	○	○	○	○	○	○
17	水	○	○	○	○	○	○	○	○
18	木	○	○	○	○	○	○	○	○
19	金	○	○	○	○	○	○	○	○
20	土	○	○	○	○	○	○	○	○
21	日	○	○	○	○	○	○	○	○
22	月	○	○	○	○	○	○	○	○
23	火	○	○	○	○	○	○	○	○
24	水	○	○	○	○	○	○	○	○
25	木	○	○	○	○	○	○	○	○
26	金	○	○	○	○	○	○	○	○
27	土	○	○	○	○	○	○	○	○
28	日	○	○	○	○	○	○	○	○
29	月	○	○	○	○	○	○	○	○
30	火	○	○	○	○	○	○	○	○
31	水	○	○	○	○	○	○	○	○

Check!

不備発見！
改修せよ！

自主検査をして、不備に気付くことができました。
この機会に、すぐ改修しましょう。

火災予防のための
日常の管理

(備考) 不備欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。
(凡例) ○…良 X…不備・欠陥 ◎…即時改修

※ 建物の状況に合わせた
検査項目で行ってください。

ガス器具のホースの劣化・損傷
ガスの漏えいを未然に防ぎましょう。

電気器具の配線劣化・損傷
コードが亀裂・破損したものは使用しないでください。

火気使用設備・器具の異常の有無
周囲が炭化していないか確認し、整理整頓しましょう。

吸い殻の処理
吸い殻は、水を入れたバケツなどに捨てましょう。

終業時の火気の確認
必ず確認し、消し忘れがないようにしましょう。

倉庫等の施錠確認
窓等も忘れずに施錠し、放火防止に努めましょう。

避難通路等の物品の有無(避難施設の維持管理)
避難時の安全性を確保することが目的です。

放火防止対策
建物の周囲などに可燃物を放置しないようにしましょう。

避難施設の維持管理



防火上の構造の維持管理



放火防止対策

