




でんき火災を防ごう！！




令和2年中、赤坂消防署管内では**33件**の火災が発生しました。そのうち電気や電気製品に係る火災は**16件(48%)**発生しています。

正しい使用と異常等を早めに発見することで火災を未然に防ぐことができます。



次の3点に注意し、電気火災を防ごう！！



令和2年中赤坂消防署管内主な出火原因内訳

① トラッキング火災

コンセントにプラグを差込んだままにしていると、プラグに埃や湿気が溜まり、出火することがあります！

予防ポイント

- ★使わないプラグは抜いておく
- ★定期的に点検・清掃をする



② コード火災

コードをベッド等で踏みつけたり、束ねたまま使用すると、電線が短絡・半断線し出火することがあります！

予防ポイント

- ★コードを家具の下敷きにして使用しない
- ★コードを束ねたまま使用しない



③ 決められた容量を超えて使用しない

コンセントやタップには、使用できる容量が決まっており、これを超えて使用するとタップやコードが加熱し出火することがあります！

予防ポイント

- ★タップの容量を確認する
- ★たこ足配線にして使用しない

